

BNS - 19" Halterungsschiene für Datenkommunikationsschränke

[HOME](#) > [KATEGORIEN](#) > [ANDERE SCHRÄNKE](#) > [BNS - 19"-HALTERUNGSSCHIENE FÜR DATENKOMMUNIKATIONSSCHRÄNKE](#)

Wird direkt an der Struktur von ICT-Schränken befestigt. Bei 800 mm breiten Schränken sollten zusätzliche Ausleger (S. 113) verwendet werden, um einen 19"-Abstand zu erreichen. Die Träger sind aus verzinktem, 2 mm dickem Blech gefertigt.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

Lfd.-Nr.	Beschreibung - Gehäuseabmessungen U-Höhe (nutzbar)	Bestellnummer Stützbalken	Bestellnummer Mittelträger	Bestellnummer Stützwinkel
1	47U	492-001	493-001	494-001
2	45U	492-002	493-002	494-002
3	42U	492-003	493-003	494-003
4	39U	492-004	493-004	494-004
5	36U	492-005	493-005	494-005
6	33U	492-006	493-006	494-006
7	30U	492-007	493-007	494-007
8	27U	492-008	493-008	494-008
9	24U	492-009	493-009	494-009
10	18U	492-010	493-010	494-010
11	15U	492-011	493-011	494-011
12	12U	492-012	493-012	494-012
13	10U	492-013	493-013	494-013
14	6U	492-014	493-014	494-014
15	4U	492-015	493-015	494-015

